



*p. licy. GKB  
p. licy. ZUK  
bip*

**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W BRODNICY**

87-300 Brodnica, ul. Żwirki i Wigury 1 e-mail: psse.brodnica@pis.gov.pl  
www.pssebrodnica.pl  
tel./ fax (56) 69 74 974, (56) 49 84 447, (56) 69 74 874


Urząd Gminy Zbiczno

3930/9/2020



N.HK-5211-7-4/8091/20

Brodnica, dnia 18.09.2020 r.



**Zakład Usług Komunalnych  
Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno  
87-305 Zbiczno**

## O C E N A

### **jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zbicznie.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	51/N/HK/20	08.09.2020 r.	Zbiczno, hydrofornia, kran na sieci, woda uzdatniona	290/N/HK/2020
2.	W-1254-20	13.05.2020 r.	Żmijewko 25A, gm. Zbiczno – posesja prywatna, kran w kuchni	1093/2020
3.	W-1255-20	13.05.2020 r.	Zbiczno 199 – ZUK Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno, kran w pomieszczeniu socjalnym	1094/2020
4.	W-2612-20	03.09.2020 r.	Zbiczno, hydrofornia, kran na sieci, woda uzdatniona	2834/2020
5.	W-2613-20	03.09.2020 r.	Zbiczno, Park Krajobrazowy Grzmiećca, kran w łazience	2836/2020
6.	W-2734-20	11.09.2020 r.	Zbiczno, hydrofornia, kran na sieci, woda uzdatniona	2953/2020
7.	W-2847-20	17.09.2020 r.	Zbiczno, hydrofornia, kran na sieci, woda uzdatniona	3020/2020

dokonując oceny pobranych próbek wody

stwierdza

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zbicznie zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno.**

## Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Zbicznie przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy pobrali w dniu 08.09.2020 r. próbkę wody uzdatnionej w stacji uzdatniania wody w Zbicznie.

Badania próbek wody wykonane zostały przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W ww. próbce wody wykonano oznaczenia w zakresie parametrów grupy A, tj. oznaczono w 100 ml wody: liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę Enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22° C po 72 godz. w 1 ml wody. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczną właściwą. W tej próbce wody stwierdzono niewłaściwy skład mikrobiologiczny : podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22° C po 72 godz. oraz obecność bakterii grupy coli ponadto stwierdzono podwyższoną mętność wody.

Po podjętych działaniach naprawczych wykonane w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody badania wody uzdatnionej w stacji uzdatniania wody w Zbicznie w zakresie obecności bakterii grupy coli i mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godz. w 1 ml wody oraz w zakresie mętności wody wykazały zachowanie norm sanitarnych.

W II kwartale 2020 r. wykonano zgodnie z harmonogramem badań wewnętrznych jakości wody, badanie dwóch próbek wody (ZUK Zbiczno 199 i Żmijewko 25A) w zakresie parametrów grupy A, z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, chloru wolnego, jonu amonu, azotanów, azotynów i obecności paciorkowców kałowych. Jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

W próbkach wody pobranych w dniu 03.09.2020 r. w stacji uzdatniania wody w Zbicznie oraz Parku Krajobrazowym Grzmięca, gm. Zbiczno wykonano jedynie badanie jakości wody w zakresie obecności bakterii grupy coli .

Badania wykazały, że pobrane próbki wody w ramach nadzoru i badań wewnętrznych w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zbicznie.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno
2. PSSE Sekcja N.HD w/m

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Brodnicy

Danuta Kowalkowska-Szramka  
mgr biologii higienista epidemiolog