



GMINA ZBICZNO
ul. Szosa Brodnicka 53
87-305 Zbiczno
tel./fax. 56 49 39 317
gmina@zbiczno.pl

Zbiczno, 18.10.2022r.

GKB.271.53.2022.MK

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA nr 1

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz z wyposażeniem i zakupem niezbędnego sprzętu”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania i uwagi do treści SWZ

- 1) Czy dokumentacja udostępniona w drodze przetargu jest w całości zamieszczona? Zakres prac obejmuje wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Czy jest do tego sporządzona dokumentacja projektowa?**

Cała dokumentacja projektowa, przedmiary oraz STWiOR stanowią załącznik nr 1 do SWZ i zostały opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy Zbiczno. Nie ma odrębnej dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza wod-kan do kontenera socjalnego. Odcinki przyłącza kanalizacji sanitarnej (długość 4 m) i przyłącza wodociągowego (długość 20 m) ujęte zostały w projekcie zagospodarowania terenu.

- 2) Proszę o załączenie zestawienia drewna pod konstrukcję altany z wyszczególnionymi dokładnie poszczególnymi elementami (słupy, krokwie, płatwie, beli, miecze, zastrzały, wieszaki) wraz z wymiarem i ilościami.**

Zestawienie drewna pod konstrukcję altany znajduje się na rysunkach nr 2 i 3 projektu architektoniczno-budowanego altany edukacyjnej.

- 3) W jakiej wersji ma być wykończony poszycie ścian szkieletowych altany? Czy to ma być w formie boazerii czy deski na piórko-wpust. Poproszę o dokładną specyfikację deski w jakich grubościach mają być i długościach?**

Poszycie ścian szkieletowych altany stanowiąc będą deski iglaste szlifowane, obrzynane wymiarowe strugane, łączone na pióro i wpust– grubość deski 19 mm. Długość deski wynika z projektu i przedmiaru tj. 0,90 m

- 4) Proszę o przesłanie dokładnych wytycznych ławek oraz stołów do wyposażenia altany m.in. wymiary, kolorystyka, grubości blatów i siedzisk. Czy jest jakaś wizualizacja tych stołów i ławek, jak mają wyglądać?**

Wizualizacja stołów oraz ławek stanowiących wyposażenie altany znajduje się na rysunku nr 2 projektu architektoniczno-budowanego altany edukacyjnej.

W zestawieniu na rys. nr 2 podane zostały wymiary oraz grubości blatów stołów oraz ławek. Kolorystyka standardowa – malowanie należy uwzględnić w cenie ze względu na brak odrębnej pozycji w kosztorysie.

- 5) Co oznacza punkt nr 1 w przedmiarze robót PZT i Wyposażenie „Demontaż obiektów kontenerów w ilościach 4 szt.**

W miejscu zaprojektowanego kontenera na pomieszczenia socjalne (obiekt A na planie zagospodarowania terenu) w chwili obecnej znajduje się stare biuro składające się z 4 szt. obiektów kontenerowych do demontażu i przewiezienia na odległość do 1 km.

- 6) Jakie dokładnie drzewa i krzewy należy posadzić przy planowanym punkcie PSZOK w Zbicznie? Czy jest do tego jakieś zestawienie roślinności?**

Nasadzenia wokół ogrodzenia PSZOK w ilości 176 szt. stanowią drzewa lub krzewy iglaste np. żywotnik zachodni globosa, żywopłot z drzewek świerkowych, thuja occidentalis Smaragd (STWiOR str. 70) Zamawiający nie posiada konkretnego zestawienia roślinności.

- 7) Jaki rodzaj bramy przesuwnej ma być zamontowany? Czy to ma być ręczna czy też z napędem?**

Zamawiający wymaga zamontowania bramy z napędem.

- 8) Proszę o uściślenie informacji, czy mają być zamontowane dwie czy jedna brama i o jakiej szerokości mają one być?**

Zamawiający wymaga zamontowania **jednej** bramy przesuwnej o szer. 9,5 m – w przedmiarze poz. 68 omyłkowo wpisano 2 kpl.

9) Czy furtkę też należy przyjąć do zamontowania w ogrodzeniu?

Tak, proszę o wliczenie do kosztów ogrodzenia, jednej furtki o standardowych wymiarach.

10) W jakiej kolorystyce ma być zamontowane ogrodzenie?

Zgodnie ze STWiOR kolor zielony- RAL 6005

11) O jakie dokładnie tabliczki informacyjne z PVC chodzi do zamontowania na obiektach i kontenerach?

Na tabliczkach informacyjnych powinny znaleźć się oznaczenia obiektów na terenie PSZOK oraz miejsc składowania poszczególnych frakcji odpadów np. „biuro”, „garaż”, „miejsce składowania gałęzi” itp.

12) Co Zamawiający rozumie poprzez plakat (ścieżka edukacyjna) przy pozycji w przedmiarze z gablotami ogłoszeniowymi (poz. Nr 93 PZT i WYPOSAŻENIE)

Plakat omyłkowo pojawia się w przedmiarze w poz. nr 93, która dotyczy wyłącznie gablot ogłoszeniowych.

/-/ Wójt Gminy Zbiczno

Magdalena Golubska