



05.12

**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W BRODNICY**

Znak sprawy: NHŚ.9051.1.10.4.9218.2022

Brodnica, dnia 01.12.2022 r.  
Egz. nr 2

**Zakład Usług Komunalnych  
Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno  
ul. Młyńska 6  
87-305 Zbiczno**

**O C E N A**

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu  
publicznego Ciche.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	92/N/HŚ/22	15.11.2022 r.	Ciche 96, gm. Zbiczno – posesja prywatna, kran w kuchni	585/N/HK/2022
2.	W-4458-22	14.09.2022 r.	Ciche, gm. Zbiczno – stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona, kran na hydroforze	5272/2022
3.	W-4459-22	14.09.2022 r.	Ciche 131, gm. Zbiczno – posesja prywatna, kran w kuchni	5537/2022, O/0/09/2022/87/F/2

dokonując oceny pobranych próbek wody

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Cichem,  
zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W BRODNICY  
ul. Żwirki i Wigury 1, 87-300 Brodnica  
sekretariat.psse.brodnica@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-brodnica

## Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Cichem, gm. Zbiczno przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy dnia 15.11.2022r. pobrali próbkę wody z sieci wodociągowej, w posesji prywatnej w miejscowości Ciche 96, gm. Zbiczno.

Badania próbki wody wykonane zostały przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W ww. próbce wody wykonano oznaczenia parametrów grupy A, tj.: w zakresie mikrobiologicznym; oznaczono w 100 ml wody liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę Enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godz. w 1 ml próbki wody. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), jon amonowy, przewodność elektryczną. Jakość wody w zbadanym zakresie odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody we wrześniu 2022r. zgodnie z ustalonym harmonogramem pobrano 2 próbki wody. Pierwszą próbkę wody pobrano w stacji uzdatniania wody w Cichem, gm. Zbiczno do badania w zakresie parametrów grupy A z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, jonu amonowego, azotynów, azotanów oraz paciorkowców kałowych natomiast drugą próbkę wody pobrano w posesji prywatnej Ciche 131, gm. Zbiczno w zakresie parametrów grupy B.

Wykonane badania w ramach urzędowej kontroli jakości wody i kontroli wewnętrznej wykazały, że jakość wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ciche, gm. Zbiczno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz systematycznego i terminowego udostępniania wyników tych badań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprawianiu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Brodnicy  
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Brodnicy  
*Agnieszka Beszczyńska*  
Agnieszka Beszczyńska

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – egz. nr 1
2. aa. – egz. nr 3

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Zbiczno – egz. nr 2