



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W BRODNICY**

Znak sprawy: NHŚ.9051.1.10.2.2023  
L.dz.5291.2023

Brodnica, dnia 05.07.2023 r.  
Egz. nr 1

**Zakład Usług Komunalnych  
Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno  
ul. Młyńska 6  
87-305 Zbiczno**

**O C E N A**

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu  
publicznego Ciche.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	29/N/HŚ/23	13.06.2023 r.	Ciche 131, gm. Zbiczno – posesja prywatna, kran w kuchni	241/2023
2.	28/N/HŚ/23	13.06.2023 r.	Ciche 131, gm. Zbiczno – posesja prywatna, kran w kuchni	240/2023
3.	W-2098-23	12.04.2023 r.	Ciche, gm. Zbiczno – stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona, kran na hydroforze	2308/2023
4.	W-2099-23	12.04.2023 r.	Ciche 96, gm. Zbiczno – posesja prywatna, kran w kuchni	2309/2023
5.	W-3671-23	19.06.2023 r.	Ciche 131, gm. Zbiczno – posesja prywatna, kran w kuchni	3936/2023

dokonując oceny pobranych próbek wody

---

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W BRODNICY**  
ul. Żwirki i Wigury 1, 87-300 Brodnica  
sekretariat.psse.brodnica@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-brodnica

**stwierdza**  
**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Cichem,**  
**zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno.**

### Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Cichem, gm. Zbiczno przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy dnia 13.06.2023 r. pobrali próbkę wody z sieci wodociągowej, w posesji prywatnej w miejscowości Ciche 131, gm. Zbiczno.

Badania próbki wody wykonane zostały przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W ww. próbce wody wykonano oznaczenia w zakresie parametrów grupy B, tj.: w zakresie mikrobiologicznym; oznaczono w 100 ml wody liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę Enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godz. w 1 ml próbki wody. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczną, jon amonowy, azotany, azotyny, żelazo, mangan, chlorki, twardość ogólną, magnez, indeks nadmanganianowy, fluorki, glin, arsen, bor, chrom og., kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, sód, siarczany. Oznaczone parametry za wyjątkiem nieco podwyższonej zawartości związków manganu odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W próbce wody pobranej w tym samym punkcie poboru przed spuszczeniem wody stwierdzono zachowanie normy sanitarnej zawartości związków miedzi, ołowiu i niklu w wodzie.

Po podjętych działaniach naprawczych badania kontrolne jakości wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej wykazały zachowanie normy sanitarnej zawartości manganu w wodzie.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w br. zgodnie z ustalonym harmonogramem pobrano 2 próbki wody; w stacji uzdatniania wody w Cichem i w posesji prywatnej w Cichem 96. gm. Zbiczno do badania w zakresie parametrów grupy A z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, jonu amonowego, azotynów, azotanów oraz paciorkowców kałowych.

Wykonane badania w ramach urzędowej kontroli jakości wody i kontroli wewnętrznej wykazały, że jakość wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ciche, gm. Zbiczno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz systematycznego i terminowego udostępniania wyników tych badań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – drogą elektroniczną
2. aa. – egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Zbiczno – drogą elektroniczną

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Brodnicy

*Danuta Kowalkowska-Szramka*  
higienista epidemiolog