



**UWAGA:**  
1. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE - CYNKOWANIE OGNIOWE  
2. MIĘDZY BLACHAMI (NR 5) POŁĄCZENIA NALEŻY WPROWADZIĆ  
WKŁADKĘ GUMOWĄ GR. 1,0 CM  
3. RAMĘ NR 2 MOCOWAĆ DO PODŁOŻA ZA POMOCĄ KOTEW DO BETONU  
NP. KOTWY W-FAS M12 DŁUGOŚCI 200mm

STAL PROFILOWA S13SX  
ELEKTRODY EA 1.46

Imię i Nazwisko		Podpis	
Projektant:	Zbigniew Wesołowski		
Projektant sprawdzający:	mgr inż. Przemysław Wesołowski		
Projekt	uprawnienia budowlane nr: KUP/0008/P00K/08		
Branża	świełicy GOKSiR w Pokrzydowie		
Investor:	Gmina Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno		
Adres	dz. nr 147/3 gm. Zbiczno, obręb Pokrzydowo		
Rysunek:	KONSTRUKCJA WSPORZA CENTRALI DACHOWEJ		
WIDOK W1		Nr rys. 011	