



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BRODNICY

87-300 Brodnica, ul. Żwirki i Wigury 1
e-mail: psse.brodnica@pis.gov.pl www.bip02.pwisbydgoszcz.pl
tel./ fax (56) 69 74 974, (56) 69 74 874, (56) 49 84 447


Urząd Gminy Zbiczno
4701/10/2018/P



N.HK-5211-7-4/6579/18

Brodnica, dnia 2.10.2018 r.

P. Hanfko - BIP
P. Gwóźdź



Zakład Usług Komunalnych
Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno
87-305 Zbiczno

O C E N A

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zbicznie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych, numery jak niżej

L.p.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	113/N/HK/18	17.09.2018 r.	Grzmięca 10, Brodnicki Park Krajobrazowy, kran w WC	496/N/HK/2018
2.	114/N/HK/18	17.09.2018 r.	Sumowo 31, plebania, kran w kuchni	497/N/HK/2018
3.	115/N/HK/18	17.09.2018 r.	Zbiczno, hydrofornia, kran w stacji pomp	498/N/HK/2018
4.	W-1365	16.05.2018 r.	Żmijewko 25a, posesja, kran w kuchni	PBWiŻ/49,W-1365/2018
5.	W-1366	16.05.2018 r.	Grzmięca 10, Brodnicki Park Krajobrazowy, kran w WC	PBWiŻ/49,W-1366/2018

dokonując oceny pobranych próbek wody

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zbicznie zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno.

Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Zbicznie przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy pobrali w dniu 17.09.2018 r. próbki wody z monitoringowych punktów poboru próbek wody, tj. z sieci wodociągowej w siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy 10, w plebanii w Sumowie 31 oraz wody podawanej do sieci w stacji uzdatniania wody w Zbicznie.

Badania próbek wody wykonane zostały przez laboratorium PSSE w Toruniu

W ww. próbkach wody wykonano oznaczenia parametrów grupy A, tj. w zakresie mikrobiologicznym oznaczono w 100 ml wody: liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę Enterokoków kałowych. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody pobrano próbki wody z sieci wodociągowej w posesji w Żmijewku 25a oraz w siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy 10 w zakresie parametrów grupy A z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, azotanów, azotynów, chloru wolnego, jonu amonowego oraz paciorkowców kałowych w 100 ml wody.

Badania wykazały, że pobrane próbki wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zbicznie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody i systematycznego, niezwłocznego udostępniania wyników tych badań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Brodnicy

Danuta Kowalkowska-Szramka
mgr biologii higienista epidemiolog

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Zbiczno
2. PSSE Sekcja N.HŻ w/m