




**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BRODNICY**

87-300 Brodnica, ul. Żwirki i Wigury 1 e-mail: psse.brodnica@pis.gov.pl
www.bip02.pwisbydgoszcz.pl
tel./ fax (56) 69 74 974, (56) 49 84 447, (56) 69 74 874

N.HK-5211-10-2/4673/19

L.dz. 58/2019

Brodnica, dnia 10.07.2019 r.



**Zakład Usług Komunalnych
Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno
87-305 Zbiczno 199**

O C E N A

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu
publicznego Ciche.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy** po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	83/N/HK/19	25.06.2019 r.	Ciche 96, gm. Zbiczno – posesja prywatna, kran w kuchni	366/N/HK/2019
2.	84/N/HK/19	25.06.2019 r.	Ciche 120/2, gm. Zbiczno – stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona	367/N/HK/2019
3.	W-1877-19	27.06.2019 r.	Ciche 96, gm. Zbiczno – posesja prywatna, kran w kuchni	638/2019,W-1877-19
4.	W – 0946-19	03.04.2019 r.	Ciche 120/2, gm. Zbiczno – stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona	59/2019,W-0946-19
5.	W – 0947-19	03.04.2019 r.	Ciche 96, gm. Zbiczno – posesja prywatna, kran w kuchni	59/2019,W-0947-19

dokonując oceny pobranych próbek wody

stwierdza

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Cichem,
zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno.**

Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Cichem, gm. Zbiczno przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy pobrali próbki wody z punktów zgodności poboru próbek wody, tj. próbkę wody uzdatnionej w stacji uzdatniania wody w Cichem i z sieci wodociągowej w posesji prywatnej Ciche 96, gm. Zbiczno.

Badania próbek wody wykonane zostały przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W próbkach wody wykonano oznaczenia parametrów grupy A, tj.: w zakresie mikrobiologicznym; oznaczono w 100 ml wody liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę Enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godz. w 1 ml próbki wody. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, smak, stężenie jonów wodorowych (pH), przewodność elektryczną.

Próbka wody pobrana w posesji prywatnej Ciche 96 wykazała niewłaściwą jakość pod względem mikrobiologicznym, stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Pozostałe oznaczone parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne w pobranych dnia 25.06.2019 r. próbkach wody odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Badanie kontrolne jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej po podjętych działaniach naprawczych wykazały brak obecności bakterii grupy coli w próbce wody pobranej dnia 27.06.2019 r. w posesji prywatnej Ciche 96.

W ramach kontroli wewnętrznej w I półroczu 2019 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru prób, wykonano badania jakości wody w posesji Ciche 96 i w stacji uzdatniania wody w Cichem w zakresie parametrów grupy A z dodatkowym oznaczeniem zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, azotanów, azotynów, jonu amonu i liczby paciorkowców kałowych. W zbadanym zakresie woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ciche, gm. Zbiczno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz systematycznego i terminowego udostępniania wyników tych badań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno
2. PSSE Sekcja N.HŻ w/m

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Brodnicy

Teresa Haderewska
Kierownik Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi
PSSE w Brodnicy