

Tabela 1

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZEZINKACH			
Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2
<b>WYWIEW 1</b>			
W.1- 1	Wentylator dachowy RF/4-200, 230V, 90W, Vmax=1160m³/h + regulator obr. REB-1 NE	1	
W.1- 2	Redukcja kołowa st. oc. Ø250-200	3	0
W.1- 3	Kolano kołowe st. oc. Ø250-90	2	0.430
W.1- 4	Tłumik akustyczny Ø250-600	1	
W.1- 5	Kanał kołowy Spiro st. oc. Ø250-1469	1	1.153
W.1- 6	Kanał kołowy Spiro st. oc. Ø250-1000	1	0.785
W.1- 7	Czwórnik kołowy st. oc. Ø250-250	1	0.65
W.1- 8	Anemostat wywiewny Ø160	4	
W.1- 9	Redukcja kołowa st. oc. Ø200-160	2	0
W.1- 10	Kanał kołowy Spiro st. oc. Ø200-1125	1	0.707
W.1- 11	Kanał kołowy Spiro st. oc. Ø200-1125	1	0.707
W.1- 12	Zasłepka kołowa st. oc. Ø250	1	0.1
W.1- 13	Trójnik kołowy st. oc. Ø200-160	2	0.3
W.1- 14	Kanał kołowy Spiro st. oc. Ø160-60	2	0.03
W.1- 15	Kanał kołowy Spiro st. oc. Ø160-2174	1	1.091
W.1- 16	Kolano kołowe st. oc. Ø160-90	2	0.182
W.1- 17	Kanał kołowy Spiro st. oc. Ø160-2174	1	1.091
<b>WYWIEW 2</b>			
W.2- 1	Kolano kołowe st. oc. Ø160-90	1	0.182
W.2- 2	Kanał kołowy Spiro st. oc. Ø160-419	1	0.21
W.2- 3	Trójnik kołowy st. oc. Ø160-160	1	0.19
W.2- 4	Kanał kołowy Spiro st. oc. Ø160-1000	1	0.502
W.2- 5	Zasłepka kołowa st. oc. Ø160	1	0.04
W.2- 6	Wywietrzak dachowy typu CAGI Ø160 na podstawie i cokole dachowym	1	
<b>WYWIEW 3</b>			
W.3- 1	Anemostat wywiewny Ø160	1	
W.3- 2	Trójnik kołowy st. oc. Ø160-160	1	0.19
W.3- 3	Kanał kołowy Spiro st. oc. Ø160-1000	1	0.502
W.3- 4	Zasłepka kołowa st. oc. Ø160	1	0.04
W.3- 5	Nasada kominowa kulowa TU150CHAL-BIII na podstawie i cokole dachowym	1	
<b>WYWIEW 4</b>			
W.4- 1	Wentylator ścienna-sufitowy typu STYL 150 WCH z wyłącznikiem czasowym i higrostatem	1	
W.4- 2	Trójnik kołowy st. oc. Ø160-160	1	0.19
W.4- 3	Kanał kołowy Spiro st. oc. Ø160-1000	1	0.502
W.4- 4	Zasłepka kołowa st. oc. Ø160	1	0.04
W.4- 5	Wywietrzak dachowy typu CAGI Ø160 na podstawie i cokole dachowym	1	
	Pole powierzchni rozwinięć kanałów okrągłych:		7.2 m2
	Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek okrągłych:		3.5 m2