

---

Wartość kosztorysowa	0,00
----------------------	------

---

Słownie: PLN

---

## Kosztorys nakładczy

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego - etap

Obiekt      Adaptacja sal lekcyjnych na przedszkole z węzłem sanitarnym  
Kod CPV    45311000-0  
Budowa    dz. nr 79/3, obręb Zbiczno, jedn. ewid. 040210\_2 Zbiczno  
Inwestor   Gmina Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

---

Sporządził    inż. Marek Brózdowski

---

Golub-Dobrzyń 7 maj 2020 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

## Kosztorys ofertowy

Adaptacja sal lekcyjnych na przedszkole z węzłem sanitarnym

Nr	Podstawa] opis robót		Ilość	Cena	Wartość
	<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b> Nr ST: E-OI.OO.16				
1	KNR 5-08 0210/01 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm <sup>2</sup> układane w korytach kablowych typu BAKS YDY 3x1,5mm <sup>2</sup> Nr ST: E-01.06.16	m	155,00		
2	KNR 5-08 0504/01 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych zawieszanych końcowych	szt	11,00		
3	KNR 5-08 0812/01 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup> w izolacji polwinitowej pod zaciski Nr ST: E-01.19.16	szt	55,00		
4	KNR 5-08 0210/01 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm <sup>2</sup> układane natynkowo YDY 5 x2,5 mm <sup>2</sup> Nr ST: E-01.07.16	m	180,00		
5	KNR 5-08 0210/01 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm <sup>2</sup> układane natynkowo YDY 5 x4 mm <sup>2</sup> Nr ST: E-01.07.16	m	26,00		
6	KNR 5-08 0210/01 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm <sup>2</sup> układane w korytach kablowych YDY 5x10mm <sup>2</sup> Nr ST: E-01.07.16	m	40,00		
7	KNRB 5 0207/03 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur o przekroju żyły do 16 mm <sup>2</sup> Nr ST: E-01.12.16	m	20,00		
8	KNR 4-03 0401/02 Wymiana puszek podtynkowych o średnicy powyżej 60mm z 3 odgałęzieniami dla przewodów o przekroju do 25mm <sup>2</sup>	szt.	6,00		
8	KNNR 5 0602/04 Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem w budynkach Nr ST: E-01.18.16	m	40,00		
9	KNR 5-08 0404/01 Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10 kg przez zabetonowanie w gotowych otworach wraz z zabezpieczeniami S 301 B 10A	kpl.	1,00		
10	Kalk. indyw. Przycisk wyłącznika głównego	szt.	1,00		
	Razem				